

RAPPORTO DI PROVA

RTS03-20210413

Resistenza termica supplementare ΔR

UNI EN 13659

Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

BBC S.p.A. | Zona P.I.P | 75015 Bernalda (MT)

Modello	Avvolgibile SEKURCLIM - SEKURLOOK
Tipologia	Avvolgibile a stecche microforate con lamelle chiuse
Tipologia	Avvolgibile a stecche asolate con lamelle chiuse
Materiale	Alluminio

Risultati	Variante	permeabilità	
ΔR (m ² K/W)	a stecche microforate con lamelle chiuse	3	0,11
ΔR (m ² K/W)	a stecche asolate con lamelle chiuse	3	0,11

Data: 13/04/2021